

Energetische Bewertung der Fernwärme
des Wärmeversorgungssystems der

GäuWärme GmbH
72184 Eutingen im Gäu
Ortsteil Weitingen

Auftraggeber

GäuWärme GmbH
Lessingstraße 6
72184 Eutingen im Gäu

Nach der Berechnungsgrundlage des AGFW-Arbeitsblatts FW 309 Teil 1;
Stand 05/2014 (auf Basis der DIN 4701-10: 2003-08 und DIN V 18599-1:
2013-05)

ergibt sich ein Primärenergiefaktor von


$$f_{p,FW} = 0,00$$

Die Berechnung erfolgte auf Basis von Planungsdaten. Diese Bescheinigung ist gültig bis zum
8. März 2023, sofern keine Änderung der Anlagenkonfiguration oder des Energieträgermixes erfolgt,
welche den Primärenergiefaktor wesentlich erhöht.

Dipl.-Ing. Vera Bäuerle
f_p-Gutachterin
AGFW-FW609-211

Kappishäuser Straße 72
72581 Dettingen an der Erms

Dettingen an der Erms, 8. März 2016


(Unterschrift / Gutachter)